

# RZUT II PIĘTRO skala 1:100



UMIAGA:  
 - pomieszczenia opisane Szkoła Podstawowa nr 3  
 - pomieszczenia nie opisane Zespołu Szkół  
 Ekonomiczno-Hotelarskich (tylko numery)

Legenda :

— INSTALACJA WENTYLACJI NAWIENNEJ — projektowana  
 — INSTALACJA WENTYLACJI WYWIENNEJ — projektowana

<b>MASTERTECH II Wojciech Woźniak</b>	
78-100 Kolobrzeg, ul. Łopuskiego 14/9	
tel. +693 022 999	
w.woznick@mstertech.info	
<b>TEMAT:</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR3</b>
<b>ADRES</b>	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Łopuskiego 15
<b>INWESTOR:</b>	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Łopuskiego 15
<b>BRANŻA:</b>	SANITARNA
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	PROJEKT BUDOWLANY
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Zbigniew Pęksa
<b>OPRACOWANIE:</b>	m inż. Zbigniew Pęksa
<b>SPRAWDZIŁ:</b>	
<b>RYSUNEK:</b>	RZUT II PIĘTRO – instalacja wentylacji
<b>DATA:</b>	15.07.2019r. – SKALA: 1:100
<b>TYTUŁ:</b>	S.04

1. Przewody kominy nr 35-41, 28-29 są kombin. punktowy Rozdzielenie przewodów jest na wysokości stropu strychu.

2. W celu określenia ilości przewodów kombinowanych o nr 23-24, 28-27, 9-12, 8-6-7 proponuje wykonać rozkucia na wysokości II piętra powieważ blik kombinowy jest większy niż na strychu

3. Przewody od 1 do 5 mają wymiar 18x14cm

4. Przewody od 6 do 8 mają wymiar 40x35cm

5. Z przewodów brań wyciąga do komin nr 14-22 brak jest możliwości sprawdzenia długości przewodów kombinowanych

PRACOWNIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA "S.04"